

MVA Flötzersteig:
Überschreitungen der Grenzwerte des Luftreinhaltegesetzes
im Jahr 2016

Datum der Überschreitung	Schadstoff	Begründung der Überschreitung lt.Aushang
12. Mai 2016	Corg 12,0 mg	Falschlufansaugung
18. Mai 2016	Corg 12,3 mg	Abfahrbetrieb
22. Mai 2016	Corg 12,2 mg	Schlechte Müllqualität *)
26. Mai 2016	Corg 11,2 mg	Erhöhte Kesselunterdrücke
27. September 2016	Corg 11,1 mg	Schaden am Müllkessel 3
	Corg 12,6 mg	Schaden am Müllkessel 3
	Corg 15,0 mg	Schaden am Müllkessel 3
12. November 2016	CO 186,7 mg	CO Spitze *)

Grenzwerte nach LRG:

Corg 10,0 mg

CO 100,0 mg

*) „Schlechte Müllqualität“ oder „CO-Spitze“ als **Begründung** für Grenzwertüberschreitungen!?

Vorsichtshalber?

Wieviele Schadstoffe werden jedoch **überhaupt nicht gemessen**?

So etwa **Hexachlorbenzol (HCB)**, das durch die Katastrophe im **Görschitztal** bekanntgewordene Gift!

Bericht v. 8.12. 2014: „Hexachlorbenzol (HCB) und die Wiener Müllverbrennungsanlagen“

<http://www.aktion21.at/themen/index.php?menu=106&id=2523>

Bericht v. 20.2.2015: „Hexachlorbenzol (HCB) – eines der stärksten Immungifte!“

<http://www.aktion21.at/themen/index.php?menu=106&id=2580>

Lore Kummer

Wien, 16.5.2017

BI-Flötz-Überschreitungen 2016